



Productcertificaat K67799/05

Uitgegeven 2020-09-01

Vervangt K67799/04

Pagina 1 van 3

Warmtewisselaars

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Joulia SA

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K656: "Warmtewisselaars voor het indirect verwarmen van drinkwater", d.d. 2012-02-01.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

287180711

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier
Joulia SA
Zentralstrasse 115
2503 BIEL
Zwitserland
Tel. +32 366 6423
info@joulia.com
www.joulia.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Warmtewisselaars

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Produkt:	Joulia Inline 3P	Joulia Inline 5P	Joulia Twinline 6P				Joulia Twinline 10P			
Nominale Lengte: (mm)	630	630	630		830		630		830	
Versie: (HF/LF)	-	-	HF	LF	HF	LF	HF	LF	HF	LF

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA .

Plaats van het merk:

- Op de handmatig aangebrachte sticker op de Sifonkap.

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksmerk/type of logo;
- Uitvoering (enkele-scheidingswand/dubbele-scheidingswand) ;
- Soort van de uiteinden;
- Bouwjaar;
- Werkdruk aan de primaire zijde;
- Werkdruk aan de secundaire zijde;
- Maximum watertemperatuur secundair.

Opmerking: De soort van de aansluitende kan ook in de installatie-instructies worden omschreven mits geen verwisseling kan optreden tussen primaire en secundaire zijde.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De warmtewisselaars zijn bestemd voor toepassing in warmtapwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1MPa (10 bar) en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C.

Warmtewisselaars

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Joulia SA

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.