



**CERT**

# Konformitätsbescheinigung

## certificate of conformity

**CW-0650DL0035**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	joulia sa Zentralstrasse 115, CH-2503 Biel
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	joulia sa Zentralstrasse 115, CH-2503 Biel
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Dusche mit Wärmerückgewinnung (0650)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Wärmetauscher für Dusche mit Wärmerückgewinnung
<b>Modell</b> <i>modell</i>	Joulia Wärmetauscher
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2-0135/24 TO1 vom 13.09.2024 (TZW) Ergänzungsprüfung: vom 22.10.2020 (TZW) Ergänzungsprüfung: vom 06.10.2020 (TZW) Baumusterprüfung: VR 004/19 vom 09.01.2020 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0650 (18.03.2020)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	09.01.2030 / 24-0692-WKV

70028/01-A-DE Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

10.12.2024 Gre A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
3-63-0-0.0; 3-63-0-1.0	Art der Absicherung: RV Nennweite: DN 15	doppelwandiger Wärmetauscher mit 3 Rohren, Nennlänge 63 cm
3-83-0-0.0; 3-83-0-1.0	Art der Absicherung: RV Nennweite: DN 15	doppelwandiger Wärmetauscher mit 3 Rohren, Nennlänge 83 cm
5-63-0-0.0; 5-63-0-1.0	Art der Absicherung: RV Nennweite: DN 15	doppelwandiger Wärmetauscher mit 5 Rohren, Nennlänge 63 cm
5-83-0-0.0; 5-83-0-1.0	Art der Absicherung: RV Nennweite: DN 15	doppelwandiger Wärmetauscher mit 5 Rohren, Nennlänge 83 cm

<b>Ausführungsvariante type variation</b>	<b>Erläuterungen explanations</b>
x-xx-x-0.x	ohne Turbulatoren
x-xx-x-1.x	mit Turbulatoren

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks**

Mit dieser Konformitätsbestätigung werden weder Aussagen über die Qualität oder Funktionsweise noch über den erzielten Wirkungsgrad des Duschsystems gemacht.  
Inhalt sind Prüfungen bzgl. der allgemeinen technischen Regeln der Trinkwasser-Installation nach DIN EN 806 und DIN 1988-100, Schutz des Trinkwassers und der Trinkwassergüte.  
Die Einhaltung der Anforderungen an die Verbindungstechnik des Systems sind nachgewiesen.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.

DVGW