

SVGW

Association
pour l'eau, le gaz et la chaleur
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



Certificat N°: 1606-6519

Titulaire du certificat: Joulia SA
Zentralstrasse 115, CH-2503 Biel

Sur la base du règlement ZW101 „Conditions générales de l'organisme de certification eau SVGW“ SVGW accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Echangeurs de chaleur
Désignation: Module d'échangeur de chaleur joulia, avec détecteur de fuites
Types: Modules d'échange de chaleur à double paroi:
3-63-0-0.0, 3-83-0-0.0, 5-63-0-0.0, 5-83-0-0.0
3-63-0-1.0, 3-83-0-1.0, 5-63-0-1.0, 5-83-0-1.0

Détecteur de fuite correspondant:
BUZ.0

DN: 1/2" PN: 10 tmax: 95 °C

Base de certification: SVGW ZW131 (01/19), EN 1717 (2000)

Validité: 30.09.2026

Conditions (C) / Remarques (R):


- (C) Les modules d'échangeurs de chaleur joulia doivent être utilisés exclusivement avec le détecteur de fuites correspondant (BUZ.0).
- (C) Domaines d'application : exclusivement pour les receveurs de douche, les surfaces de douche et les caniveaux de douche.

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par SVGW et à y apposer la marque de conformité de SVGW ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
Organisme de certification eau


Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 30.07.2024

page 1 / 2

Rubrique: Echangeurs de chaleur

Désignation: Module d'échangeur de chaleur joulia, avec détecteur de fuites

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Métrieologie
Modules d'échange thermique à double paroi, sans turbulateurs:								
3-63-0-0.0, avec 3 tubes, longueur nominale = 63 cm	1/2"	10	95	-	-	-	9	-
3-83-0-0.0, avec 3 tubes, longueur nominale = 83 cm	1/2"	10	95	-	-	-	9	-
5-63-0-0.0, avec 5 tubes, longueur nominale = 63 cm	1/2"	10	95	-	-	-	9	-
5-83-0-0.0, avec 5 tubes, longueur nominale = 83 cm	1/2"	10	95	-	-	-	9	-
Modules d'échange thermique à double paroi, avec turbulateurs:								
3-63-0-1.0, avec 3 tubes, longueur nominale = 63 cm	1/2"	10	95	-	-	-	9	-
3-83-0-1.0, avec 3 tubes, longueur nominale = 83 cm	1/2"	10	95	-	-	-	9	-
5-63-0-1.0, avec 5 tubes, longueur nominale = 63 cm	1/2"	10	95	-	-	-	9	-
5-83-0-1.0, avec 5 tubes, longueur nominale = 83 cm	1/2"	10	95	-	-	-	9	-
Détecteur de fuite correspondant:								
BUZ.0	-	-	-	-	-	-	9	-